

TAURAC | NOODVERLICHTINGSARMATUREN IN ZWART



E3D14603-B PLEX PORTLAND | Plafondopbouw Dec. Opbouw wand/plafond

Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
3W	35lm / 25lm	75.000 h	3 uur	Autotest




E3D14602-B FLAT DALLAS | Wandopbouw Standaard

Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
3,5W	63lm AC/ 42lm DC	75.000 h	3 uur	Autotest



I1D14601-B SPOT SEOUL | Plafond op- en inbouwspot *Excl. plexiglasplaat

Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
3W	25lm	50.000 h	3 uur	Testknop



I1D13601-B SPOT SEOUL | Plafond op- en inbouwspot standaard 120° / 128°

Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
3W	140lm	50.000 h	3 uur	Testknop

